

**Protokol č. ZL3\_70\_2019**

o určení vnějších vlivů vypracovaný odbornou komisí dne 4.11.2019

V Semtíně: 4.11.2019

Název objektu:

**ZL3 prostor strojovny výtahu ZL 3**

Složení komise:	Jméno:	Funkce:	Podpis:
Předseda:	Ing. Jiří Kočí	Vedoucí technolog TpZl	
Členové:	Jaroslav Demjančuk	Technolog kotelny	
	Stanislav Oliva	Technolog CHÚV	
	Jaroslav Písecký	Technolog odsíření a zauhlování	
	Ing. Luděk Sviták	Technolog ASŘTP	
	Ondřej Kálal	Technolog strojovny	
	František Roháč	Mechanik MaR	
	Ivo Klempíř	Mechanik ELA	
	Ing. Radim Kula	Požární preventista	
	Ing. Milena Votavová Ph.D.	Vedoucí oddělení BP	

Podklady použité pro vypracování protokolu:

ČSN 33 2000-5-51 ed. 3, ČSN EN 33 2000-1 ed. 2, ČSN EN 60079-10-1 ed. 2,  
ČSN EN 60079-10-2 ed. 2, ČSN 650201

Prohlídka objektu

Schéma č. ZL3\_70\_2019

Tabulka č. 1: Rozhodnutí

Počet stran protokolu: viz zápatí.

Protokol nahrazuje: viz druhá strana, odstavec "Tímto se ruší platnost stávajícího protokolu:".

Druh objektu: A (objekt s prostory bez nebezpečí výbuchu)

Popis technologického procesu a zařízení:

Nákladní výtah o nosnosti 1000 kg je umístěn v kotelně ZL 2 (před rekonstrukcí kotelny ZL3) mezi kotlem K 14 a K 15. Kolem výtahu od podlaží 0,0 m až po strojovnu výtahu je schodiště s nástupišti v jednotlivých patrech. Strojovna výtahu je umístěna pod střechou kotelny. Ve strojovně výtahu je umístěn výtahový stroj s hlavním vypínačem.

## Z d ů v o d n ě n í

Prostory s nebezpečím výbuchu dle ČSN EN 60079-10-1 ed. 2, ČSN EN 60079-10-2 ed. 2:

Tyto prostory se v objektu nevyskytují.

### Zdůvodnění:

Jedná se o prostory v objektech bez nebezpečí výbuchu.

### Další podmínky:

Tímto se ruší platnost stávajícího protokolu:  
Protokol č. 70/2017.

V Semtíně dne:  
4.11.2019

  
podpis předsedy odborné komise

Tabulka č. 1						
Rozhodnutí						
Číslo protokolu	Místnost, prostor, technologie	Teplota místnosti (°C) min - max	Lhůta prohlídek dle ČSN 332340 ed. 2 (v měsících)	Lhůta povrchového čištění elektrického zařízení (v měsících)	Vnější vlivy určené dle těchto norem: ČSN 332000-5-51 ed.3, ČSN 332000-1 ed. 2, ČSN EN 60079-10-1 ed. 2, ČSN EN 60079-10-2 ed.2, ČSN 650201	
ZL3_70_2019	ZL3_70_2019 Prostor strojovny výťahu ZL3	+5 +40	netýká se	nestanovuje se	AB5, AD1, AE1, AF1, AG1, AH1, AK1, AL1, AM1, AN1, AP1, AQ1, AR1, BA1, BC1, BD1, BE1, CA1, CB1	

## ZL3\_70\_201 prostor strojovny výtahu ZL 3

KOTELNA ZL 1



KOTELNA ZL 2



KOTELNA ZL 3

